

LEGENDA :

- V TV-15 SV-15 - STÚPACIE POTRUBIE VODY - STÁVAJÚCE
- V TV-15 SV-15 - STÚPACIE POTRUBIE VODY - 1. TLAKOVÉ PÁSMO
- V TV-15 SV-15 - STÚPACIE POTRUBIE VODY - 2. TLAKOVÉ PÁSMO
- H3 NPV-80 SV-80 - STÚPACIE POTRUBIE POŽIARNEJ VODY - ZAVIGNENÉ
- H3 NPV-80 - STÚPACIE POTRUBIE POŽIARNEJ VODY - NEZAVIGNENÉ

- STÁVAJÚCE ROZVODY STUDENEJ VODY
- STÁVAJÚCE ROZVODY TEPLEJ VODY
- STÁVAJÚCE ROZVODY CIRKULAČNÉ TEPLEJ VODY
- ROZVOD STUDENEJ VODY - LAKTINA, NEREZ
- ROZVOD TEPLEJ VODY - PLASTHLINÍK
- ROZVOD CIRKULAČNÉ TEPLEJ VODY - PLASTHLINÍK
- ROZVOD POŽIARNEJ VODY-ZAVIGNENÉ - LAKTINA, NEREZ
- ROZVOD POŽIARNEJ VODY-NEZAVIGNENÉ - LAKTINA, NEREZ

UV - UZATVÁRACÍ VENTIL
VV - VYTÁKOVÝ VENTIL
ZB - ZMIEŠAVACIA BATÉRIA

VŠETKY ROZVODY SA ZDOLUJÚ TEPELNOU IZOLÁCIOU PODĽA PLATNÝCH NORMOVÝCH POŽIADAVIEK
VRÁTANE ARMATÚR A PRÍRUBOVÝCH SPOJOV
IZOLAČNÉ OBLATKY NA POTRUBIE SA VYHOTOVIA PODĽA MONTÁŽNEHO PREDPISU VÝROBCU

Tabuľa použitého potrubia - izolácií potrubia v mm, vzdialenosti uvedené podpôr pri zaveseniu horizontálneho potrubia

Typ potrubia	DN/OD	Izolácia potrubia	Maximálne vzdialenosti podpôr pri zaveseniu horizontálneho potrubia [m]
Potrubie rozvodov TV, potrubie v nehrivanej časti, ocele	15	13 mm - Armaprét Aue 13A015	1,2
	20	13 mm - Armaprét Aue 13A020	1,4
	25	13 mm - Armaprét Aue 13A025	1,6
	32	13 mm - Armaprét Aue 13A032	1,8
	40	13 mm - Armaprét Aue 13A040	2,0
	50	13 mm - Armaprét Aue 13A050	2,7
	65	13 mm - Armaprét Aue 13A065	3
	80	13 mm - Armaprét Aue 13A080	3
	100	13 mm - Armaprét Aue 13A114	3
	150	13 mm - Armaprét Aue 13 A 168	3
Potrubie rozvodov TV, potrubie z PP-RCT (S 5) 16x1,5	16x1,5	13 mm - Armaprét Aue 13A160	1,2
Potrubie rozvodov Tv a Ov, plastohliníkové potrubie - Alpex Tight S/S Aqua Pl. ALUTHERM	20x2,0	13 mm - Armaprét Aue 13A020	1,4
	25x2,5	13 mm - Armaprét Aue 13A025	1,6
	32x3	40 mm - Rockwool 800 - vrcat.pr.50 - hr.s.40	1,8
	40x3,5	50 mm - Rockwool 800 - vrcat.pr.50 - hr.s.50	1,8
	50x4,5	50 mm - Rockwool 800 - vrcat.pr.50 - hr.s.50	2,1
	63x6,0	50 mm - Rockwool 800 - vrcat.pr.50 - hr.s.50	2,1

POZNÁMKY:

- VŠETKY ZVYSLÉ POTRUBIA VEDIŤ VOĽNE V DRÁŽKACH, UCHYTENIE ZVISTOVÝCH POTRUBÍ PODĽA PODMIENOK V PROJEKTE, ZAKRYTOVANÉ ŠKÁROVÁKTORMI, ALEBO ALTERNATÍVNE.
- NOVONAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE NAPOJIŤ NA STÁVAJÚCE LEŽATÉ POTRUBIE VNÚTORNÉHO VODOVODU POD STROPOM
- PRED ZAČATÍM PRÁC SA OBOZNÁMIŤ S PRIESTORMI
- ZMEŠOVÉ POTRUBIA VNÚTORNÉHO VODOVODU SO UVEDENÉ V DN (VNÚTORNÝ PRIEMER).
- NOVONAVRHOVANÉ ROZVODY VODY VEDIŤ V ROVNAKÝCH TRASÁCH AKO POVODNÉ, NEVHADZOVANÉ!
- BODY NAPOJENIA A TRASOVANIE NOVONAVRHOVANÝCH ROZVODOV PROFESIONÁLNE SKÚMAŤ, OTVORY PRIAMO NA STAVENISKU!!!

V PRÍPADE NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.

POZNÁMKY:

- VŠETKY PRESUNY MYCHOVÝCH ROZVODOV POŽIARNEJ SÚSTAVY MUSIA BYŤ SÚČASNE PREDMETOM OFERTOVANIA.
- VŠETKY ZMENY OPROTI PROJEKTU A INÉ ZMENY SKÔR AKO BUDÚ PREDMETOM, KTORÉ NEMÔŽNA SMERODAJNE POZNÁMKY ČI PRÁCE BUDÚ ROZVODY ODSÚHLASENÉ A POTOM VYDANÉ!!!
- PRED ZAČATÍM PRÁC SA OBOZNÁMIŤ S PRÁCAMI ČI PRÁCE ZODPOVEDAJÚCE TECHNOLOGICKÉ A KONEČNÉ POHĽADY A ZMYSLU ČI SÚ AFUNKČNÝCH ČIASTOČNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH FOĽIA PRÁCE VYSOKÉ, PREDPISY A TECHNOLOGICKÝCH LISTOV A FUNKCIU ČÍSLO.
- TENTO VÝKRES JE NEMOŽNÉ MAŤOM ČÍNY 44,6 DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE, S.R.O. OBSAH TOHTO VÝKRESU JE PREDMETOM OBCHODNÍCH TAJOMSTIEV FIRMY. POUŽITIE, ZVEREJNENIE, REPRODUKCIA, POSKYTNUTIE TRETEJ OSOBE BEZ ZÁVISLÉ SÚHLASU VLASTNÍKA FIRMY JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU FIRMY JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU FIRMY.

DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE, S.R.O.
Zahrádky 4, 010 08 Žilina, tel.: 0903 123 456
www.dga.sk

± 0,000 = 258,71 m.n.m. Bpv.