




Úniková cesta, označenie východu




Úniková cesta, označenie smeru

E = 3 osoby
(normový počet)

Normový počet evakuovaných osôb
stanovených podľa STN 92 0241

1,0 ÚP(2,63)

Minimálny počet únikových pruh (skutočný
počet únikových pruhov)



Úniková cesta, označenie trasy



Začiatok únikovej cesty



Požiarne deliaca konštrukcia (ohraničenie
požiarneho úseku)



Požiarne nebezpečný priestor

EPS-O

Vývod od elektrickej požiarne
signalizácie - otvorenie

EPS-Z

Vývod od elektrickej požiarne signalizácie -
zatvorenie

O

Trvale otvorený otvor pri prítomnosti osôb



Požiarna odolnosť (čas + kritéria) požiarnej
konštrukcie, druh konštrukčného prvku

△ R 120 D1 + EI 120 D1
(požiarňy strop)

Požiarna odolnosť (čas + kritéria) požiarneho
stropu, druh konštrukčného prvku

R

Nosnosť (kritérium požiarnej odolnosti podľa
STN EN 13501-2)

E

Celistvosť (kritérium požiarnej odolnosti
podľa STN EN 13501-2)

I

Izolácia (kritérium požiarnej odolnosti podľa
STN EN 13501-2)

W

Radiácia (kritérium požiarnej odolnosti podľa
STN EN 13501-2)

S

Tesnosť proti prieniku dymu (kritérium
požiarnej odolnosti podľa STN EN 13501-2)

C

Samouzatváranie (kritérium požiarnej
odolnosti podľa STN EN 13501-2)

G














Odolnosť proti vyhoreniu sadzí (kritérium
požiarnej odolnosti podľa STN EN 13501-2)

K

Schopnosť protipožiarnej ochrany (kritérium
požiarnej odolnosti podľa STN EN 13501-2)

N 1.07 - I.

Označenie požiarneho úseku - stupeň
protipožiarnej bezpečnosti stavby

	Požiarny uzáver (kritéria a čas požiarnej odolnosti, druh konštrukčného prvku)		Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie
	Panikový východový uzáver s priebežným horizontálnym držadlom		Ústredňa zariadenie na odvod tepla a splodín horenia
	Zariadenie na koordináciu zatvárania požiarnych dverí		Ústredňa hlasovej signalizácie požiaru
	Požiarny úsek vybavený stabilným hasiacím zariadením		Strojovňa stabilného hasiaceho zariadenia
	Požiarny úsek vybavený zariadením na lokálne hasenie		Tlačidlový hlásič požiaru
	Požiarny úsek vybavený elektrickou požiarnou signalizáciou		Automatický hlásič požiaru do podlahy
	Požiarny úsek vybavený hlasovou signalizáciou požiaru		Zvukový signalizátor poplachu
	Požiarny úsek vybavený zariadením na odvod tepla a splodín horenia		Hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 33 mm a dĺžkou 30 m
	Požiarny úsek vybavený núdzovým osvetlením - únikové		Hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm a dĺžkou 30 m
	Evakuačný výt'ah		Nástenný hydrant s plochou požiarnou hadicou s menovitou svetlosťou 52 mm a dĺžkou 20 m
	Požiarny výt'ah		Nástenný hydrant s plochou požiarnou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm a dĺžkou 20 m

<div> <div> <div>PBS</div> <div>PROFI</div> </div> <div> <div>Legenda značiek požiarnej ochrany</div> <div>Príloha č. 4</div> </div> </div>			Číslo strany
			3 z 4
	Suchovod - pevná spojka 1x75 (B)/1x52 (C)		Studňa s možnosťou použitia pri hasení požiaru
	Nezavodnené stúpacie potrubie so vstupným hrdlom		Čerpacia stanica (požiarnej vody), stanica pre zvyšovanie tlaku vody, ČS pre vodné SHZ
	Práškový prenosný hasiaci prístroj - 6 kg		Stanovisko na čerpanie vody automobilovými striekačkami
	Snehový (CO ₂) prenosný hasiaci prístroj - 5 kg		Požiarna mriežka
	Vodný prenosný hasiaci prístroj - 9 l		Požiarna klapka
	Penový prenosný hasiaci prístroj - 9 l		Požiarny (únikový) rebrík s ochranným košom
	Nadzemný hydrant		Požiarny (únikový) rebrík s ochranným košom a odpočívadlom
	Podzemný hydrant		Chránená úniková cesta typu A
	Požiarny vodovod DN ...		Chránená úniková cesta typu B
	Podzemná požiarňa nádrž		Chránená úniková cesta typu C
	Otvorená požiarňa nádrž		Ovládací (signalizačný) panel elektrickej požiarnej signalizácie



Prístupová komunikácia



SOS kabína



Nástupná plocha



Vstup do priečného prepojenia



Hlavný uzáver plynu



Označenie vzdialeností k núdzovému východu



Uzáver plynu



Nadzemný hydrant



Hlavný uzáver vody



Požiarny výklenok



Ovládací prvok TOTAL STOP



Označenie stanovišťa hasiaceho prístroja




Ovládací prvok CENTRAL STOP



Označenie požiarneho výklenku alebo stanovišťa nadzemného hydrantu



Ohraničenie zóny



Skriňa s výstrojou v priečnom prepojení

Automatické požiarnotechnické zariadenie podľa § 40 ods. 7 písm. b) vyhlášky č. 94/2004 Z. z.

Automatické požiarnotechnické zariadenie podľa § 40 ods. 7 písm. a) vyhlášky č. 94/2004 Z. z. (vodná clona)

