

LEGENDA :

- V TV-15 SV-15 - STÚPACIE POTRUBIE VODY - STÁVAJÚCE
- V TV-15 SV-15 - STÚPACIE POTRUBIE VODY - 1. TLAKOVÉ PÁSMO
- V TV-15 SV-15 - STÚPACIE POTRUBIE VODY - 2. TLAKOVÉ PÁSMO
- H3 NPV-80 SV-80 - STÚPACIE POTRUBIE POŽIARNEJ VODY - ZAVLOŽENÉ
- H3 NPV-80 - STÚPACIE POTRUBIE POŽIARNEJ VODY - NEZAVLOŽENÉ

POZNÁMKA:
VŠETKY ZVYSLÉ POTRUBIA VEDIEŤ VOLNE V DRAŽKÁCH, UCHYTENIE ZVEDZAŤ KOTVAMI PODĽA PSN"NOV-1 VYROBOU, ZAKRYTOVAŤ SADROKARTÓNOM, ALEBO AKTERNATÍVNE.
NOVONAVRHOVANÉ STÚPACIE POTRUBIE NAPOJIŤ NA STÁVAJÚCE LEŽATÉ POTRUBIE VNÚTORNÉHO VODOVODU POD STROPOM
V 1.NP V MIESTNOSTI 1.02 SKLAD ČISTIACICH PROST.
ZMEŠOVÉ POTRUBIA VNÚTORNÉHO VODOVODU SÚ UVAŽOVANÉ V DN (VNÚTORNÝ PRIEMER).
NOVÉ STÚPACIE POTRUBIE VODOVODU VEDIEŤ V RÝHRÁCH TRASADI AKO POVODNÉ, NEHRMEZDNÉ!!!
BODY NAPOJENIA A TRASOVANIE NOVONAVRHOVANÝCH ROZVODOV PROFESIONÁT SKUTKOVÝMI STAVU PRIAMO NA STAVENISKU!!!

V PRÍPADE NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.

- STÁVAJÚCE ROZVODY STUDENEJ VODY
- STÁVAJÚCE ROZVODY TEPLEJ VODY
- STÁVAJÚCE ROZVODY CIRKULÁCIE TEPLEJ VODY
- ROZVOD STUDENEJ VODY - LAKTINA, NEREZ
- ROZVOD TEPLEJ VODY - PLASTHLINÍK
- ROZVOD CIRKULÁCIE TEPLEJ VODY - PLASTHLINÍK
- ROZVOD POŽIARNEJ VODY-ZAVLOŽENÉ - LAKTINA, NEREZ
- ROZVOD POŽIARNEJ VODY-NEZAVLOŽENÉ - LAKTINA, NEREZ

UV - UZATVÁRACÍ VENTIL
TV - TYPOVÝ VENTIL
ZB - ZMIEŠAVACIA BATÉRIA

VŠETKY ROZVODY SA ZDOLUJÚ TEPELNOU IZOLÁCIOU PODĽA PLATNÝCH NORMOVÝCH POŽIADAVIEK
ROZVODY TEPLEJ VODY SÚ VEDENÉ S
ÚDAJE O IZOLÁCII NA POTRUBÍ SÚ VYHOTOVENÉ PODĽA MONTÁŽNEHO PREDPISU VÝROBCU.

Tabuľa použitého potrubia - izolácií potrubia z min. vulkanizovaní uvažovaná podľahi pri zaveznia horizontálneho potrubia

Typ potrubia	DN/OD	Izolácia potrubia	Maximálna vulkanizovaní hrúbka izolácie pre horizontálne potrubie [mm]
Potrubie rovného PE, potrubie z nehrdzavejúcej ocele	15	13 mm - Armaprit Aqua CAN/22	1,2
	20	13 mm - Armaprit Aqua CAN/25	1,4
	25	13 mm - Armaprit Aqua CAN/32	1,6
	32	13 mm - Armaprit Aqua CAN/40	1,8
	40	13 mm - Armaprit Aqua CAN/48	2,0
	50	13 mm - Armaprit Aqua CAN/60	2,7
	65	13 mm - Armaprit Aqua CAN/76	3
	80	13 mm - Armaprit Aqua CAN/89	3
	100	13 mm - Armaprit Aqua CAN/114	3
	125	13 mm - Armaprit Aqua CAN/133	3,5
Potrubie rovného PE, potrubie z PP-R (S 5) SDR 11	SDR 17,6	13 mm - Armaprit Aqua CAP/50	2,2
Potrubie rovného Tv-s-Cu, predizolovaná potrubie - Alpex Tight S/S Kan-Therm ALUTHERM	20x2,0	13 mm - Armaprit Aqua CAP/63	1,7
	25x2,5	13 mm - Armaprit Aqua CAP/63	1,7
	32x3,0	13 mm - Armaprit Aqua CAP/63	1,8
	40x3	40 mm - Rockwool 800 - vrstvi po 20 - hr.c.40	1,8
	50x3,5	50 mm - Rockwool 800 - vrstvi po 25 - hr.c.50	1,8
	63x4,5	63 mm - Rockwool 800 - vrstvi po 30 - hr.c.60	1,8
	75x4,5	75 mm - Rockwool 800 - vrstvi po 35 - hr.c.70	1,8

POZNÁMKY:
- VŠEMI PRÍSLUŠNÝMI MOMCKÝCH ROVODOV POŽIARNÝM SEDMÁ MOSA SÚ STÚPACIE PRÍSTUPOVÝMI OTVORMAMI.
- VŠ PO ZDEMLETÝCH PROTOM
- ČTVORY STRÁNOVÝCH V OBVODOV S MNÚ ŠACHTOV A DO MYCH PRESTOROV, KDE NEVIDNA SMEROVÉ POŽIARNE OSX PO REALIZÁCI ROZVODOV DOBETONOVAŤ A POŽIARNE UTCHÝTI.
- PRI REALIZÁCII DODRŽAŤ VŠETKY PLATNÉ NORMY A PRAVÁ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNE POKYNY V ZMYSLE ZÁ MYKOMERNÝCH HMOT A TECHNICKÝCH PODLA PLATNÝCH VYSOKEJ, PREPOKYN V TECHNICKÝCH LISTOV A FUŠNOCH ZÁKO
- TENTO VÝKRES JE NEMENITEĽNÝM MAJETKOM FIRMY ATA DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE, s.r.o. OBSAH TOHTO VÝKRESU JE PREDMETOM OBCHODNÉHO TAJOMSTVA FIRMY PODĽA ZÁKONA OBCHODNÝCH POZORIE NA VŠETKY NEJ ČINNÉ OSOBY, SPRÍSTUPNENÉ ALEBO KOPÍ BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU FIRMY JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ KOPÍROVAŤ

výškový bod: 0,000 = 258,71 m.n.m. Bpv