



LEGENDA

- ⤵ — JESTVUJÚCA KANALIZÁCIA—NEOVERENÁ
- JESTVUJÚCE ODPADNÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE
- ⤵ — JESTVUJÚCE TLAKOVÉ ODPADNÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE
- JESTVUJÚCI ROZVOD STUDENEJ VODY ULOŽENÝ POD STROPOM
- JESTVUJÚCI ROZVOD TEPLEJ PITNEJ VODY ULOŽENÝ POD STROPOM
- + — NOVÉ ODPADNÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE, RÚRY PLASTOVÉ HRDLOVÉ WAVIN HT+IZOLÁCIA MIRELON HR. 9 mm
- . - . - . NAVRHOVANÉ NOVÉ POTRUBIE SV, RÚRY PLAST. TLAKOVÉ VIACVRSTVOVÉ WAVIN TIGRIS K1+IZOLÁCIA MIRELON HR. 9 mm
- UJ JESTVUJÚCE UMÝVADLO
- WCJ JESTVUJÚCA ZACHODOVÁ MISA S MALOU PREČERPÁVACOU STANICOU
- DJ NEREZOVÝ JEDNODIELNY DREZ FRANKE DSN 711/40 (800x600) S ODKVAPÁVACOU PLOCHOU+BAT. PÁKOVÁ PODDREZOVÁ HAKL S RAMIENKOM 160 mm+FLEXI HADICA NA VODU DLŽKA 400 mm+FLEXI HADICA K BATÉRII M15xDN10—DLŽKA 600 mm+FLEXI HADICA K BATÉRII M15xDN10—DLŽKA 1000 mm
- EO ZÁSOBNÍKOVÝ EL. OHRIEVAČ VODY HAKL BH 5s O OBJEME 5l—DODÁVKA PROFESIE ELEKTRO
- Z1 PODSTROPNÝ ZÁVES S OBJÍMKOU PRE JEDNO POTRUBIE—ZÁVESNÝ SYSTÉM HILTI
- Z2 PODSTROPNÝ ZÁVES S OBJÍMKAMI PRE DVE POTRUBIA—ZÁVESNÝ SYSTÉM HILTI

Autor projektu: Ing. E. Zelenák		Zodpovedný projektant: Ing.F.Priščák	Vypracoval: Ing.F.Priščák	Ing. Priščák František <i>autorizovaný stavebný inžinier ZTI (kanál, voda, plyn) Vonkajšie plynovody, kanalizácie vodovody</i>	
Investor:	UPJŠ v Košiciach, Šrobárova č.2, 041 80 Košice			Hradbová 11 040 01 Košice Tel.: 0903 324 656	
Stavba:	PRÁVNICKÁ FAKULTA UPJŠ V KOŠICIACH, KOVÁČSKA 26			Stupeň projektu: PROJEKT	
Čís.OBJ. 01	NÁZOV OBJ. Stavebné úpravy Právnickej knižnice UK, Kováčska 26			Dátum: 01/2021	
Profesia: ZTI	Výkres: ZVISLÁ SCHÉMA			Mierka: 1 : 50	Výkres číslo: 303